

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Κύριοι όσο αφορά την συντήρηση – αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1ον Όλοι οι φορητοί πυροσβεστήρες (ξηράς κόνεως , αφρού και CO2) χρήζουν ελέγχου – συντήρησης (μία φορά το χρόνο)

2ον Ειδικά για τις φιάλες CO2 που υπάρχουν σε συστήματα κατάσβεσης (συνήθως των 45 kg), δεν απαιτείται ιδιαίτερος έλεγχος – συντήρηση, αλλά θα πρέπει να ελέγχονται μαζί με τα συστήματα ανίχνευσης για την πληρότητα τους .

3ον Βάσει της νέας Κ.Υ.Α 618/43 ΦΕΚ 52/β 20-1-2005, θα πρέπει να ελέγχονται οι πυροσβεστήρες ετησίως ως προς την σωστή γόμωση, το σωστό βάρος και την σωστή πίεση που πρέπει να έχουν. Για τις εργασίες αυτές θα τοποθετείται πινακίδα ελέγχου κατά EN στον πυροσβεστήρα, με ημερομηνία, και θα συνοδεύονται οι πυροσβεστήρες με υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας.

4ον Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί πυροσβεστήρας και είναι πλέον άδειος, τότε γίνεται πλήρης αναγόμωση του πυροσβεστήρα, οπότε η τιμή είναι συνάρτηση των kg του υλικού που περιέχει ο πυροσβεστήρας.

5ον Οι προσφερόμενες τιμές για έλεγχο – συντήρηση, περιλαμβάνουν και τα μεταφορικά, δηλαδή την παραλαβή και παράδοση των πυροσβεστήρων στην έδρα σας .

6ον Οι πυροσβεστήρες είναι σύμφωνοι κατά EN3 και CE.

7ον Η εταιρεία μας έχει πιστοποιητικό ISO 9001

8ον Βάσει της ΚΥΑ 17230/671/2005 οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να φέρουν εγχάρακτα την ένδειξη CE, το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και την χρονολογία κατασκευής. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αποσυρθούν .

9ον Εφόσον έχει παρέλθει η πενταετία από την τελευταία αναγόμωση του πυροσβεστήρα ή από την ημερομηνία κατασκευής του , τότε υποχρεωτικά γίνεται αναγόμωση στον πυροσβεστήρα.

Ο έλεγχος – συντήρηση πυροσβεστήρα παντός τύπου περιλαμβάνει:

- Μακροσκοπικό έλεγχο κυλίνδρου, κλείστρου, μανομέτρου
- Αναμόχλευση και φιλτράρισμα ξηράς σκόνης
- Πλήρωση του πυροσβεστήρα με ξηρά σκόνη και προωθητικό αέριο (άζωτο)
- Δοκιμή στεγανότητας κλείστρου και ακρίβειας μανομέτρου
- Σήμανση του πυροσβεστήρα κατά EN

- Πιστοποιητικά υλικών κατά EN
- Υπεύθυνη δήλωση καλής λειτουργίας
- Τοποθέτηση δακτυλίου στο κλείστρο του πυροσβεστήρα με το έτος συντήρησης – αναγόμωσης

Η αναγόμωση πυροσβεστήρα εκτός των ανωτέρω περιλαμβάνει και την συμπλήρωση του πυροσβεστήρα με νέο υλικό (ξηρά σκόνη ,αφρό ή CO2) αναλόγων kg.

Ο έλεγχος – συντήρηση πυροσβεστήρα παντός τύπου ΔΕΝ περιλαμβάνει την αξία των υλικών που τυχόν απαιτηθεί να αντικατασταθούν. Στην περίπτωση αυτή σας επιστρέφονται τα παλιά αντικατασταθέντα υλικά:



Τα υλικά αυτά και η αξία τους είναι τα κάτωθι:

- Κλείστρο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως = 6,00 /τεμ
- Κλείστρο πυροσβεστήρα CO2 = 10,00 /τεμ
- Μανόμετρο πυροσβεστήρα = 2,00/τεμ.
- Λάστιχο πυροσβεστήρα = 2,50/τεμ.
- Λάστιχο με χοάνη διοξειδίου = 9,00/τεμ
- Ιμάντα πυροσβεστήρα = 1,50/τεμ
- Σιφώνι πυροσβεστήρα με σπείρωμα στο ένα άκρο = ,050/τεμ
- Υδραυλική δοκιμή (απαιτείται ανά 10ετία) = 5,00/τεμ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για όλους τους πυροσβεστήρες ανεξαρτήτου υλικού και kg γόμωσης, το κόστος συντήρησης είναι 6,00 € / τεμάχιο.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ

Ξηρά σκόνη ABCE : 1,00 € / KG

Αφρός : 1,00 € / KG

CO² : 1,00 € / KG

1) ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

2) ΚΑΘΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

3) ΚΑΘΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Παράδειγμα για πυροσβεστήρα 6 κιλών

Απλή **συντήρηση**

6 kg ----- **6 € συντήρηση** + φ.π.α. = **6 € + φ.π.α**

Συντήρηση – Αναγόμωση

6 kg----- **6 € συντήρηση** + **6 € (6 κιλά X 1 € / κιλό)η αναγόμωση** = **12 + φ.π.α.**

Συντήρηση –Αναγόμωση – Υδραυλική δοκιμή

6 kg----- **6 € συντήρηση** + **6 € (6 κιλά X 1 € / κιλό)η αναγόμωση** + **5 € υδραυλική δοκιμή** = **17 + φ.π.α.**

